





# Tynset kommune

## tekniske tjenester

### VANNMÅLER

Krav om vannmåler og regler for installasjon av vannmåler er regulert av kommunens gjeldende lokale forskrift om vann og avløpsgebyrer.

- Ønsker installert vannmåler. Bygg med større bruksareal enn 200 m<sup>2</sup> skal installere vannmåler.**

### TILLATELSER ETTER PBL § 93 - STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR

Utførelse av private stikkledninger og større omfattende innvendig sanitæranlegg er søknadspliktig i henhold til PBL § 93. Søknad om tillatelse sendes på eget skjema til kommunens avdeling for byggesaksbehandling som behandler og gir tillatelser.

Planlegging og utførelse av private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, jf standard abonnementsvilkår under pkt 1.3 i administrative bestemmelser.

### TILKOBLING TIL KOMMUNALT LEDNINGSANLEGG

Tilkobling til kommunalt ledningsanlegg skal avtales med kommunens VA-driftsansvarlig senest 5 dager før utførelse.

### DOKUMENTASJON AV DET PRIVATE LEDNINGSANLEGGET

Abonnenten / utførende er ansvarlig for at det foreligger situasjonsplan i M 1:500 som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er utført så snart anlegget er ferdigbygget. Situasjonsplanen sendes kommunen for registrering i kommunens ledningskartverk. Følgende bør registreres:

Påkoblingskum ( kommunalt nett )	-	Ledninger: Type, dimensjon
Private kummer	-	Utstyr: Stengeventil, stakeluke etc
Avstand til hushjørne, andre fastmerker		

Sted      Dato      20      Sted      Dato      20

.....  
Eier/abonnet (iltakshaver)

.....  
Utførende (godkjent foretak)

Tynset \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ - 2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Godkjent av kommunen

- Kopi sendt utførende,  for registrering KOMTEK,  teknisk drift